

## WSKAŹNIKI CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA 2020 R.

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla OSDp ANWIL S.A. za 2020 r.

SAIDI	dla przerw nieplanowanych	0,00
	dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)	0,00
	dla przerw planowanych	5,54
SAIFI	dla przerw nieplanowanych	0,00
	dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)	0,00
	dla przerw planowanych	0,02
MAIFI		0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników		46

Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu.

GLÓWNY ENERGETYK

Stawomir Pankiewicz

19.01.2021

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek ul. Toruńska 222. tel. (+48 54) 236 30 91, fax (+48 24) 367 76 34, [www.anwil.pl](http://www.anwil.pl)

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015684,

numer rejestrowy BDO 000019504, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN - wypłacony w całości

Polityka prywatności obowiązująca w ANWIL S.A. jest dostępna na stronie internetowej [www.anwil.pl](http://www.anwil.pl)