



WSKAŹNIKI CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA 2023 r.

Na podstawie § 48 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 819 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla OSDp ANWIL S.A. za 2023 r.

SAIDI	dla przerw nieplanowanych	0,54
	dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)	0,54
	dla przerw planowanych	16,61
SAIFI	dla przerw nieplanowanych	0,04
	dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)	0,04
	dla przerw planowanych	0,05
MAIFI		0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników		56

20.03.2024

KIEROWNIK BIURA
GŁÓWNEGO ENERGETYKA


Sławomir Pankiewicz